



UAB " ES Baltic"

Telefonas: +37067090009,
Faksas: +37052403894,
Elektroninis paštas: info@esbaltic.lt .

Pavedimus darykite:


UAB "ES BALTIC",
Įmonės kodas: 301614762,
PVM mokėtojo kodas: LT100003914319,
a/s LT24 7044 0600 0634 1720,
AB "Vilniaus Bankas" , banko kodas 70440.

Ataškaita termonuotraukos pavyzdžio

Prepared for:

UAB "Geras klientas"

Tel: 852411497



IR20050911_0000.is2

Histogram

9/11/2005 4:41:20 PM

Image Info

Emissivity	0.95
Background	20.0 °C
Average Temperature	23.9 °C
Calibration Range	0.0 °C to 100.0 °C
Camera Model	FLXP320
File Location	D:\Program Files\0000.is2
Image Range	18.6 °C to 34.0 °C
Image Time	9/11/2005 4:41:20 PM
Lens Description	Factory Default 20mm F0.8
Lens Serial #	JTI-40949-xxxx
Manufacturer	Infrared Solutions
OCA Version	2.0.0.12
DSP Version	3.0.0.1
Camera Serial Number	UAB „ES- Baltic“ limited edition

Annotations

Area	Inside
Area	1st Floor
Area	Living Room
Location	Ceiling
Compass	West
Problem	Insulation
Severity	Medium
Recommendation	Add Insulation

Markers

Label	Average	Minimum	Maximum	Emissivity	Background	Std. Dev.
A0	24.7 °C	22.6 °C	28.0 °C	0.95	20.0 °C	1.127

Markers

Label	Average	Minimum	Maximum	Emissivity	Background	Std. Dev.
A1	22.2 °C	18.6 °C	25.0 °C	0.95	20.0 °C	1.284

Label	Temperature	Emissivity	Background
Hot	34.0 °C	0.95	20.0 °C
Cold	18.6 °C	0.95	20.0 °C

*Ataskaita termonuotraukos
pavyzdžio*

IR20050911_0000.is2

Table Of Contents

2

1